



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA ZVORNIK

Sime Perića 2, 75400 Zvornik, tel: 056/211-112, fax: 056/211-110 mail: bolnica@bolnicazvornik.com web adresa: www.bolnicazvornik.com

Broj: 907-1/20

Datum: 02.04.2020. godine

Kompanija Milojević Gilje Gas Bijeljina

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude

Poštovani,

Molimo Vas da dostavite Vašu ponudu za Razvod medicinskih gasova za priključak respiratora, najkasnije do 03.04.2020. godine, do 11:00 časova, na adresu ugovornog organa JZU Bolnica Zvornik, Sime Perića 2, 75400 Zvornik ili putem mejla na adresu: obzv5@teol.net

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđač treba uz ponudu dostaviti Rješenje o registraciji ili Izvod iz sudskog registra o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

Rok za izvođenje radova: 5 dana od dana potpisivanja ugovora.


Plaćanje 70% avans, ostalo u roku od 30 dana od dana završetka radova.

Garancija na izvršennje posla: 1 godina

Sa poštovanjem,



Direktor


Ivan Popović, dipl.ecc

Prilog
- Specifikacija



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA ZVORNIK

Sime Perića 2, 75400 Zvornik, tel: 056/211-112, fax: 056/211-110 mail: bolnica@bolnicazvornik.com web adresa: www.bolnicazvornik.com

Specifikacija

R.BR.	NAZIV ARTIKLA/USLUGE	JED.MJ.	KOLIČINA
1	Bakarne cijevi 10 mm, namjenjenje za razvod medicinskih gasova, standard EN (odmašćene i očišćenje).	m	60
2	Bakarne cijevi 10 mm, namjenjenje za razvod medicinskih gasova, standard EN (odmašćene i očišćenje).	m	40
3	Bakarne cijevi 10 mm, namjenjenje za razvod medicinskih gasova, standard EN (odmašćene i očišćenje).	m	90
4	Sitni fitting (koljena, spojnice, T-komadi, redukcije, nosači cjevovoda, tvrdi lem i sl. 40% od vrijednosti cijevi).	kom	1
5	Ventil sferni 1/2" za cijevi 16 mm KV5	kom	1
6	STM utičnica O2 nadzbukna	kom	8
7	STM utičnica Vazduh nadzbukna	kom	8
8	STM utičnica Vakum nadzbukna	kom	8
9	Dozator kiseonik 0-15lit/min sa ovlaživačem	kom	8
10	Konektori DIN za komprimirani Vazduh	kom	8
11	Regulator Vakuma direktni sa posudom	kom	3
12	Tlačno ispitivanje cjevovoda na licu mjesta sa inertnim gasom.	paušal	1
13	Izvođenje radova na mreži (montaža opreme i povezivanje instalacija, kontrola i puštanje u rad).	paušal	1

